

Konformitätsnachweis
Erzeugungseinheit



EFFEKTA[®]
STROMVERSORGUNGEN
POWER SUPPLIES

Hersteller

EFFEKTA Regeltechnik GmbH

Typ Erzeugungseinheit

KS- 3000ST

Bemessungswerte

Max. Wirkleistung $P_{E_{max}}$

3,09 kW

Max. Scheinleistung $S_{E_{max}}$

3,10 kVA

Bemessungsspannung

230V

Netzanschlussregel

VDE-AR-N 4105:2011-08

"Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz"

Technische Mindestanforderungen für Anschluss
und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz

- Hiermit wird bestätigt, dass die spezifischen Anforderungen der VDE-AR-N 4105 überprüft wurden (Technical Report No.: 64.290.12.02243.01A vom 27.08.2013).
- Die VDE-AR-N 4105 Konformität ist für diesen EFFEKTA Wechselrichter der KS-Serie ab dem Kaufdatum Oktober 2013 gewährleistet.

Rottweil, den 20.11.2013

EFFEKTA Regeltechnik GmbH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabor Kremer', is written over a light blue horizontal line.

Gabor Kremer
(Geschäftsführer)

