

Konformitätsnachweis  
Erzeugungseinheit



**EFFEKTA**<sup>®</sup>  
STROMVERSORGUNGEN  
POWER SUPPLIES

Hersteller

EFFEKTA Regeltechnik GmbH

Typ Erzeugungseinheit

KS- 5000DT

Bemessungswerte

Max. Wirkleistung  $P_{E_{max}}$

4,6 kW

Max. Scheinleistung  $S_{E_{max}}$

4,6 kVA

Bemessungsspannung

230V

Netzanschlussregel

**VDE-AR-N 4105:2011-08**

**"Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz"**

Technische Mindestanforderungen für Anschluss  
und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am  
Niederspannungsnetz

- Hiermit wird bestätigt, dass die spezifischen Anforderungen der VDE-AR-N 4105 überprüft wurden (Technical Report No.: 64.290.12.02242.01A vom 27.08.2013).
- Die VDE-AR-N 4105 Konformität ist für diesen EFFEKTA Wechselrichter der KS-Serie ab dem Kaufdatum Oktober 2013 gewährleistet.

Rottweil, den 20.11.2013

EFFEKTA Regeltechnik GmbH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabor Kremer'.

Gabor Kremer  
(Geschäftsführer)